

«METKOVIĆ d.o.o.»

za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda
20350 METKOVIĆ
MOSTARSKA 10
Tel: 020 690 689, Fax: 020 685 342
www.vodovod-metkovic.hr

OIB: 98244558721
Žiro račun: IBAN HR67 2330003-1500076531

Metković 26/02/2016

*EMV 02/2016 - Projekt Rekonstrukcije dijela Vodoopskrbnog sustava Metković-EN.2.1.16
REKONSTRUKCIJA OPSKRBNNE MREŽE U ULICAMA sv.FRANJE ASIŠKOGA, ANDRIJE
KAČIĆA MIOŠIĆA DJELU ULICE ILJE BOŠNJAKA I DJELU ULICE IVE LOLE RIBARA –*

Predmet : pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje :

Zainteresirani gospodarski subjekt je 25.02.2016 tražio slijedeća pojašnjenja :

Pitanje 1.

Ovim putem Vas molimo za detaljniji opis karakteristika geokompozita koji se traži za zemljane radove (stavka 2.6.) za rekonstrukciju opskrbnog cjevovoda na 3 lokacije u Metkoviću.

Kako bismo ponudili najbolji materijal trebaju nam slijedeće karakteristike:

- potrebna vlačna čvrstoća (kNm)
- vrijednost istezanja kod pucanja (%)
- CBR proboj (kN)

i slični tehn. detalji. Naime, samo na osnovu podatka '300 gr' teško je prosuditi o kakvom geokompozitu je riječ.

Odgovor 1.

Karakteristika od 300 g/m2 automatski veže sve druge parametre odnosno karakteristike geokompozita navedene težine i u samome troškovniku te druge karakteristike nije potrebno navoditi .

Pitanje 2.

Tražite za prilog potvrdu Naručitelja ili privatnog subjekta o uredno ispunjenim ugovorima za stručnjaka 1. (inženjer gradilišta)

Ukoliko dobro razumijemo, tu potvrdu trebamo ishoditi od bivšeg Poslodavca (privatan subjekt) našeg inženjera u kojoj se navodi da je gosp. NN uredno izvršio svoje obveze na predmetnom projektu ?

Da li se potvrda odnosi isključivo na specifično iskustvo ili se odnosi na cjelokupno radno iskustvo inženjera?

Molimo odgovor u najkraćem mogućem roku, kako bismo mogli zatražiti potrebno.

Odgovor 2.

Potvrdu treba ishoditi od naručitelja posla odnosno od investitora, a ne od poslodavca inženjera. Potvrda se odnosi na specifično iskustvo.

Ovlašteni predstavnik naručitelja
Zvonimir Vidić dipl.ing.

